



AO
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
PARÁ - CAMPUS AVANÇADO VIGIA

LAUDO TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Endereço do imóvel: Tv. São Sebastião, S/N, Vigia de Nazaré- PA

Bairro: Arapiranga

Fiscal/Contrato: Andréia dos Santos

Data: 17/04/2019

Solicitado pela Fiscal de contrato Sra. Andréia dos Santos, atendimento nos condicionadores de ar do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ CAMPUS AVANÇADO VIGIA e embasado na Vistoria Técnica efetuada. A inspeção está baseada na vistoria que tem como resultado a análise técnica mediante a verificação “in loco”. Foram realizados testes, medições e ensaios na ocasião das vistorias, conforme nível de inspeção estabelecido no escopo para realização deste trabalho.

Entre eles destacamos:

- ✓ Teste de comunicação dos condutores de tensão da unidade interna a externa.
- ✓ Testes de todos os componentes do equipamento.
- ✓ Medição de tensão no circuito.

Mediante a presença do Servidor responsável pelo acompanhamento no dia do atendimento ao Campus, informamos que foram realizados os devidos levantamentos e testes nos equipamentos de refrigeração abaixo, e foi identificado que não há possibilidade de conserto dos mesmos, não sendo viável sua manutenção.

Ambiente	Descrição	Situação
Laboratório de Informática 02 – 1º Andar	Condensadora está com a serpentina de alumínio furada	Irrecuperável
Sala dos Professores – 3º Andar	Condensadora está com a serpentina de alumínio furada	Irrecuperável
Coordenação de Cursos (DE) – 3º Andar	Condensadora está com a serpentina de alumínio furada	Irrecuperável
Sala de Aula 05	Condensadora está com a serpentina de alumínio furada	Irrecuperável



Desta forma a BC FRIO vem informar que, todos os serviços de manutenção preventiva e corretiva são executados dentro dos padrões exigidos e para que os equipamentos operem de forma satisfatória será necessário à substituição por aparelhos novos.

BC FRIO:

Técnico:

Fiscal do Contrato: _____